

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA NIEDOKŁADNOŚCI DANYCH INWENTARYZACYJNYCH ORAZ BRAK DOSTĘPU WYNIKAJĄCY Z UKŁADU W PRZESTRZENI NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYBLIŻONE - SPRAWDZIĆ W TRAKCIE REALIZACJI. WSZELKIE OSOBLIWOŚCI W PRZESTRZENI DO STANU ISTN. ODKRYTEGO ORAZ INNE ELEMENTY PROJEKTOWANYCH Z KONSTRUKCJĄ ISTNIEJĄCĄ, NALEŻY ZBADAĆ NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO.

UWAGI: 1. W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO - SANITARNYCH (ŁAZIENKACH I WC) W SYTUACYJNYCH OKNACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ FOLIĘ MATUJĄCĄ/MLECZNĄ LUB W SYSTEMOWE SZKŁO MROŻONE. POMIESZCZENIA POSIADAJĄ WYPOSAŻYĆ W ROLETY OKIENNE.
2. POMIESZCZENIA ŁĄCZONE WYPOSAŻONE W PANELE PRZYŚCIENNE (TLEN).
3. CODZIEŃ WYPOSAŻONY W INSTALACJĘ SAP.
4. PROJEKTOWANY CODZIEŃ W STREFIE OKNA OZNACZONY "P" POMIĘDZY JUŻ WYCIĘTYMI PRZEZ ISTNIEJĄCĄ ZBROJENIĄ ŁĄCZĄCE Z OBRZEŻAMI BYŁ/ARO, OKNEM, (W TRAKCIE POPRZEDNIEGO STANU REALIZACJI) ROZBIERZ OKNO.

KOMA
Marta Kochańska
16-400 Suwałki, ul. K. O. Falka 23

TEMAT	REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU NA PARTERZE PO BYŁYM INTERNACIE ZSZ ORAZ ZMIANA JEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH SPZZOD W AUGUSTOWIE			FAZA PR. BUD.
OBIEKT	16-300 AUGUSTÓW, UL. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH 17 DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR: 880/2			BRANŻA SANIT.
RYSUNEK	**PRZEKRÓJ POZIOMY PARTERU - stan projektowany instalacja gazów medycznych**			SKALA 1:100
PROJ.	mgr inż. DANUTA PISZCZATOWSKA upr. nr SUW-75/90	DATA 30.09.2020r	PODPIS	NR RYS. Sg.1
SPR.	mgr inż. EDYTA ŁYSENKO nr upr. PDL/0053/POOS/09	DATA 30.09.2020r	PODPIS	