

OZNACZENIA:

- KANALIZACJA PODPOSADZKOWA - ISTNIEJĄCA
- KANALIZACJA PODPOSADZKOWA -PROJEKTOWANA
- ISTN. RURY ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI
- ISTN. RURY ZIMNEJ WODY HYDRANTOWEJ
- PROJ. RURY ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY I CYRKULACJI
- ISTN. PIONY KAN. SANITARNEJ
- PROJ. PIONY KAN. SANITARNEJ
- PROJ. PIONY W.Z.,C.W.U., CYRKULACJI ZAKOŃCZONE KORKIEM NAPOWIET. DN110PVC
- ISTN. PIONY W.Z.,C.W.U., CYRKULACJI

NA ODEJŚCIACH DO PIONÓW CYRKULACYJNYCH -ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANYCH NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWORY REGULACYJNE DN15

Uwaga: przed przystąpieniem do wykonania robót należy przeprowadzić dokładną inwentaryzację zakresu istniejącego

- ZAKRES OPRACOWANIA REMONTU I PRZEBUDOWY
- ELEMENTY ISTN. ADAPTOWANE
- ELEMENTY PROJEKTOWANE
- ELEM. PRZEZN. DO WYBURZENIA

UWAGA: ZE WZGLĘDU NA NIEDOKŁADNOŚCI DANYCH INWENTARYZOWANYCH ORAZ BRAK DOSTĘPU WYMIARY UJĘTE W PROJEKCIE NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO PRZYBLIŻONE - SPRAWDZIĆ W TRAKCIE REALIZACJI. WSZELKIE ODSTĘPSTWA W PROJEKCIE OD STANU ISTN. ODKRYTEGO ORAZ KOLIZJE ELEMENTÓW PROJEKTOWANYCH Z KONSTRUKCJĄ ISTNIEJĄCĄ, NALEŻY ZGŁOSIĆ NA ETAPIE NADZORU AUTORSKIEGO.

UWAGI:
1. W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO - SANITARNYCH (ŁAZIENKACH I WC) W ISTNIEJĄCYCH OKNACH NALEŻY ZASTOSOWAĆ FOLIĘ NIEPRZEZIERNĄ MLECZNĄ, LUB W ESTETYCE SZKŁA MROŻONEGO. POMIESZCZENIA POZOSTAŁE WYPOSAŻYĆ W ROLETY OKIENNE.
2. POMIESZCZENIA ŁÓŻKOWE WYPOSAŻONE W PANELE PRZYŁÓŻKOWE (TLEN).
3. ODDZIAŁ WYPOSAŻONY W INSTALACJĘ SAP.
4. PROJEKTOWANY ODDZIAŁ W STREFIE CAŁEGO SEGMENTU "B" POSIADA JUŻ WYKONANĄ ELEWACJĘ ZEWNĘTRZNĄ ŁĄCZNIE Z OBADZONĄ STOLARKĄ OKIENNĄ. (W TRAKCIE POPRZEDNIEGO ETAPU REALIZACJI INWESTYCJI).

KOMA
Marta Kochańska
16-400 Suwałki, ul. E. O. Polla 23

TEMAT	REMONT I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU NA PARTERZE PO BYŁYM INTERNACIE ZBZ ORAZ ZMIANA JEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH BPZDO W AUGUSTOWIE		FAZA PR. BUD.
OBIEKT	16-300 AUGUSTÓW, UL. 1 PUŁKU ULANÓW KRECHOWIECKICH 17 DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR: 8502		BRANŻA SANIT.
RYSUNEK	PRZEKRÓJ POSIOMY PARTERU - stan projektowany Instalacja wod.-kan.		SKALA 1:200
PROJ.	mgr inż. DANUTA PISZCZATOWSKA upr. nr SUW-7/90	DATA 30.08.2025r	PODPIS
SPR.	mgr inż. EDYTA ŁYBENKO nr upr. POL/0083/POOS/09	DATA 30.08.2025r	PODPIS

NR RYS. Swk.1