R3/B RW 4x18

Zasilanie z rozdz. TG	Wyłącznik różnicowoprądowy typu AC	Obwód 4,5	Obwód 6,9	Obwód 10, 11	Obwód 11	Obwód 12, 13	Wyłącznik różnicowoprądowy typu AC	Obwód 1	Obwód 2	Obwód 3	Obwód 4	Wyłącznik różnicowoprądowy typu AC	Obwód 7	Obwód 8	Obwód 9	Zapas wyposażony	Wyłącznik różnicowoprądowy typu AC	Obwód 5	Obwód 6	Obwód 10	Obwód 12	Obwód 14	Wyłącznik różnicowoprądowy typu AC	Obwód 2,3,4,5,6	Obwód 8,9,10,11,12	Obwód 13,14,15	Obwód 16, 17, 18, 19, 20, 21	Obwód 1,7	Rezerwa	Obwód elektroda uziemiająca	Wyłącznik różnicowoprądowy typu AC	Obwód ZKWA 7	Obwód ZKWA 14, 15	Rezerwa	Zasilanie ZKWA gazowy napięciowy
		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4		1,2	0,6	0,6	0,8		1,0	1,0	1,4	0,6		1,0	1,0	1,0	1,0	0,6		0,31	0,24	0,33	0,39	0,44		0,1		0,4	0,8		



KOMA
Marta Kochańska
16-400 Suwałki, ul. K. O. Falka 23

TEMAT	REMONT I PRZEBUDOWA części BUDYNKU NA PARTERZE PO BYŁYM INTERNACIE ZBZ ORAZ ZMIANĄ JEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY DLA PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE SPZZOZ W AUGUSTOWIE			FAZA PR. BUD.
OBIEKT	AUGUSTÓW, UL. 1 PUŁKU UŁANÓW KRECHOWIECKICH 17 DZIAŁKA EWIDENCYJNA NR: 680/2			BRANŻA ELEKTR.
RYSUNEK	SCHEMAT ZASILANIA R3/B			SKALA -
PROJ.	tech. WElesław Bakuła upr. nr SUW-SUW 66/99	DATA 30.09.2020r	PODPIS	NR RYS. 6
SPR.	inż. Mirosław Szymczyki upr. nr SUW 41/84	DATA 30.09.2020r	PODPIS	